

Fiche Annexe – Commune de Baslieux les Fismes – opération n° 2/2021

1. Description de la voirie :
 - . Nom de la rue ou de la voie : rue Haute des Cours
 - . Largeur de la voie : 5 m de voie
 - . Longueur concernée : 110 ml CUGR
 - . Importance de la voie :
 - . Artère principale, ou desserte : desserte
 - . Nature du trafic : VL, PL, agricole : VL, PL (OM),
 - . Revêtements actuels (enrobés, bicouche, pavés...) :
 - . Chaussée : Enrobés
 - . Trottoirs : Néant
 - . Présence d'un éclairage public : OUI
 - . Défaillance connue des réseaux d'eau et d'assainissement : pas de réseau pluvial, écoulement des eaux sur bas-côté (fortement dégradés) de la chaussée

2. Problématique :
 - . Chaussée en mauvais état : OUI
 - . Dégradation de surface : fissurée, nids de poule fortement dégradée
 - . Orniérage, déflexion : OUI
 - . Absence de trottoirs : OUI
 - . Absence de stationnement : OUI
 - . Vitesses élevées / insécurité : Zone limitée à 30 km/h
 - . Travaux connexes programmés : enfouissement des réseaux et remplacement des mats, luminaires neufs et conformes (revoir la distanciation entre les candélabres - possibilités de rajout)
 - . Développement urbain :
 - . Augmentation des trafics : OUI
 - . Augmentation des gabarits des véhicules : NON
 - . Augmentation des charges :
 - . Réfection de l'éclairage public (enfouissement, changement des sources lumineuses ...) OUI remplacement des poteaux EDF par des mats EP (luminaires remplacés en 2019-2020).

3. Besoins :
 - . Réfection de la couche de roulement : OUI
 - . Nivellement de la chaussée :
 - . Reprise de la structure de chaussée :
 - . Création de trottoirs :
 - . Elargissement de la voirie : NON
 - . Prise en compte des cycles : NON
 - . Sécurisation et apaisement du trafic :